

ज्ञापांक 142 सिवान

कार्यालय : अग्निशामालय पदाधिकारी, सिवान

दिनांक 22 वीं जून 2020 ई.

सेवा में,

वैशाखी  
डॉनवॉस्को एडिस्कूल, सिवान

विषय : अग्निशामक यंत्र के जाँच प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिनांक 18/06/20 को आपका आवेदन प्राप्त हुआ तथा दिनांक 19/06/20 को आपके डॉनवॉस्को एडिस्कूल, वैशाखी, सिवान में लगा अग्निशामक यंत्र का जाँच किया

तथा लगा अग्निशामक यंत्र सही पाया गया। निर्गत तिथि 22/06/20

अग्निशामक यंत्रों का प्रकार - 1. बालु एवं पानी से भरी बाल्टी 04 अदद  
2. ड्राई केमिकल पाउडर (फायर एक्सटींग्युसर) 02 अदद  
3. ए0वी0सी0 एक्सटींग्युसर 04 अदद  
4. सी0ओ0टू0 एक्सटींग्युसर 02 अदद

अतः प्रबन्धक थॉमस कौशी को निर्देश दिया जाता है कि सुरक्षा के दृष्टीकोण से निर्गत तिथि से मात्र एक वर्ष के लिए संचालन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

विश्वासभाजन

जयदेव कुमार

22/06/2020

अग्निशामक पदाधिकारी  
सीवान