

पत्रांक संख्या/239 पत्र
कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी.

सेवा में डॉ. वाल्मीकि हाई स्कूल
प्रसंग:- दीक्षाश्री सिवान

दिनांक:- 3-4-21

विषय:- आग से सुरक्षा एवं यथावत से संबंधित अग्निशामक यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन।
महाशय,

प्रसंगाधीन विषय के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. वाल्मीकि हाई स्कूल के द्वारा निम्नलिखित यंत्रों को दिनांक 16-6-21 को अग्निशामालय सिवान में निरीक्षण एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रतिष्ठान/संस्थान के द्वारा लाए गये सभी अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गई।

क्रम	यंत्रों के प्रकार एवं नम्बर	खरीद तिथि	रिफिल तिथि	यंत्र रखने का स्थान	संख्या
01	ABC अग्निशामक यंत्र	4 Kg			19 अक्षर
02	CO2 " "	4.5 Kg			05 अक्षर

- सभी अग्निशामक यंत्र जाँच के दौरान तत्काल ठीक/खराब पाये गये।
- प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिष्ठान/संस्थान के द्वारा जाँच हेतु किये गये सभी अग्निशामक यंत्र दिनांक 03-3-2021 से 02-3-2022 वर्ष के लिए ठीक/खराब हैं, वसर्ते कि वे अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को भली-भाँती सफाई एवं संधारण करेंगे।

- सभी नोजलों को साफ करना।
- सभी वासरो को ठीक करना।
- सभी भेंटहोल को साफ रखना।
- सभी यंत्रों को एक रिफिल रखना।
- सभी यंत्रों को यथा स्थान रखना।

यदि प्रतिष्ठान/संस्थान लगाये गये सभी अग्निशामक यंत्रों का संधारण भली-भाँती नहीं करते हैं तो वे यंत्र संधारण के कमी के कारण खराब हो सकते हैं जिसके लिए प्रतिष्ठान/संस्थान के मालिक/प्रबंधक स्वयं जवाबदेह समझे जायेंगे और इस परिस्थिति में बीच में भी अधोहरताक्षरी द्वारा अनुशंसा रद्द की जा सकती है। प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को प्रत्येक वर्ष अग्निशाम सेवा में जाँच करा कर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर लेंगे।

प्रतिलिपि:-

दिशवासाभाजन
अग्निशामालय
03/04/2021
अग्निशामालय पदाधिकारी

अग्निशामालय पदाधिकारी
सिवान